

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» июля 2023 г 15230061000207039881

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



## МЧС РОССИИ

### УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел./факс +7(8672) 70-75-85, e-mail: [15.mchs@rso-a.ru](mailto:15.mchs@rso-a.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району**  
(РФ, 363755, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: [ond\\_mozdok@15.mchs.gov.ru](mailto:ond_mozdok@15.mchs.gov.ru)

### Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от «08» августа 2023 года № 2307/010-15/39/ПР

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад № 23 с. Киевского Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль(надзорное) мероприятие)

Во исполнение п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год

«08» августа 2023 г. инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России РСО-Алания старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит по программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2023 год, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское ул. Кирова 25

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ ДС № 23 с. Киевского Усенко Елена Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Двери технических помещений привести с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	10.06.2024	
2.	Установить лестницы на перепаде кровель	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.7 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.7 СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.	10.06.2024	
3.	Организовать вторые эвакуационные выходы из помеще-	ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184	10.06.2024	

	ний класса Ф 1.1	«О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.12* СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений.		
4.	Помещение котельного зала необорудовать противопожарным водоснабжением из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 17.6 СНиП II-35-76* «Котельные установки», 17.5 СП 89.13330.2011 Котельные установки)		
5.	Декларацию пожарной безопасности регистрационный номер 90 230 815 - ТО - 483 от 7 октября 2021 года привести в	ст.64 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.06.2024	

	соответствии с требованиями			
6.	Обеспечить проведение повторной обработки строительных конструкций и не осуществлена проверка состояния их огнезащитного покрытия в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	10.06.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району  
УНД и ПР Главного управления  
старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получила:

Заведующая МБДОУ ДС № 23 с.



(подпись)

Киевского Моздокского района

РСО – Алания

Усенко Е.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

