



15210061000201154447 от 30.09.2021

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail:
ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 106/3

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детский сад №23 с.Киевское Моздокского района РСО-Алаания в лице Усенко Елены Владимировны

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алаания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 106 от 29.10.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. " 04 " октября 2021 г., 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. " 07 " октября 2021 г. и с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. " 15 " октября 2021 г. проведена проверка заместителем начальника ОНД и ПР по Моздокскому району РСО-Алаания капитаном внутренней службы Котиковой Ксенией Николаевной

(должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
проведена плановая выездная проверка зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №23 с.Киевское Моздокского района РСО-Алаания расположенного по адресу: РСО-Алаания, с.Киевское, ул. Кирова, д. 25

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ ДС 37 с.Киевское Моздокского района Республики Северная Осетия – Алаания Усенко Елена Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 « 248 — ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N Пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении указывается только выполнение
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в помещениях детского сада.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	17.10.2022	
2.	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	17.10.2022	
3.	Эвакуационные выходы из помещений обозначить световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	17.10.2022	
4.	Установить двери технических	ст.46 ФЗ № 184 «О	17.10.2022	

	помещений пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.	техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»		
5.	Установить лестницы на перепаде кровель.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 ФЗ №117; ст. 46 ФЗ-184, п. 8.7 СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»	17.10.2022	
6.	Обеспечить вторыми эвакуационными выходами помещения класса Ф 1.1.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 ФЗ № 117; ст. 46 ФЗ № 184, п. 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	17.10.2022	
7.	Помещение котельного зала оборудовать внутренним противопожарным водоснабжением из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 ФЗ № 117; ст. 46 ФЗ-184, п. 17.6 СНиП II-35-76* «Котельные установки»	17.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
капитан внутренней службы Котикова К.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«15» октября 2021 г.

М.Л.П.



(подпись)

Заведующая Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением –
детский сад №23 с.Киевского
Моздокского района Республики Северная Осетия – Алания
Усенко Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае их отсутствия) должность руководителя,
имя и должность лица или уполномоченного представительной организации лица,
индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

«15» октября 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Усенко Елена Владимировна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022