

**Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение – детский сад № 23  
с.Киевского Моздокского района Республики  
Северная Осетия Алания**

363710, РСО-Алания, Моздокский район, с.Киевское ул. Кирова, 25

телефон 8(86736)55-1-71

« 26» ноября 2021

исх. №

46

Главному государственному  
Инспектору Моздокского района по пожарному  
надзору подполковнику внутренней  
службы  
Панасенко В.В.

На Ваше представление № 106/3 от 15.10.2021г. сообщаем Вам о том, что были приняты меры по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 23 с.Киевского, расположенного по адресу: РСО-Алания Моздокский район с.Киевское ул.Кирова, 25

А именно:

1. В помещении котельной не предусмотрены два крана внутреннего противопожарного водоснабжения.( ст.46 ФЗ №184 « О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ №117 « О внесении изменений в федеральный закон « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.17.5\* СНИП 2-35-76\* « Котельные установки»);

**Краны внутреннего противопожарного водоснабжения, будут установлены при выделении дополнительных финансовых средств.**

2. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. ( ст.46 ФЗ № 184 « О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ №117 « О внесении изменений в федеральный закон « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.14 НПБ 110-03 « Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»);

**Установка АПС установлена.**

3. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.( ст.46 ФЗ №184 « О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ №117 « О внесении изменений в федеральный закон « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности »»; п.5.1 НПБ 104-03 « Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»);

**Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлена.**

4. Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенным

к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.43 ППР РФ (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме»))

**Световые указатели с надписью «Выход» установлены при монтаже системы АПС.**

5. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений детских групп класса Ф 1.1.(ст.3;ст.4,п.2,п.3,п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ « О техническом регулировании», п.6.12\* СНиП 21-01-97\* « Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

**Устранение данного нарушения возможно при выделении дополнительных финансовых средств.**

6. Не лестницы на перепадах кровель. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п. 8.8 СНиП 21-01-97\* "Пожарная безопасность зданий и сооружений");

**Пожарные лестницы в местах перепада высот, будут установлены при дополнительном финансировании.**

7. Не установлены двери технических помещений пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.

**Устранение данного нарушения возможно при выделении дополнительных финансовых средств.**



Заведующая МБДОУ №23 с.Киевского

*Е.В. Усенко* Усенко Е.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Усенко Елена Владимировна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022