



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Республики
Северная Осетия – Алания

Прокуратура Моздокского района

**Маэздæджы районы
прокуратурæ**

ул. Кирова, 43, г. Моздок
РСО – Алания, 363760

Директору МБДОУДС №23
с. Киевское Моздокского района
РСО – Алания

Усенко Е.В.

ул. Кирова, д. 25, с. Киевское,
Моздокского района, РСО – Алания

24.08.2022 № 18-2022

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушения закона

Прокуратурой Моздокского района РСО-Алания с привлечением специалистов ОНД и ГП по Моздокскому району УНД и ГП ГУ МЧС России по РСО-Алания проведена проверка исполнения требований о противопожарной безопасности образовательными организациями, в связи с началом учебного года.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», данный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В силу пп. 1 п. 2 вышеуказанной статьи положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве,

капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты

Нормами ст. 52, 53, 63, 69, 70 Федерального от 22.07.2008 № 123-ФЗ предусмотрены способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

В силу ст. 34 и 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане и юридические лица обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Проверкой установлено, что деятельность МБДОУДС №23 с.Киевское Моздокского района РСО – Алания осуществляется с нарушениями требований пожарной безопасности.

Так, в образовательной организации имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в помещениях детского сада. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)

2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

3. Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

4. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (ст.46 ФЗ №184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»).

5. Не установлены лестницы на перепаде кровель. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 ФЗ №117; ст. 46 ФЗ-184, п. 8.7 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

6. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений класса Ф 1.1. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 ФЗ № 117; ст. 46 ФЗ № 184, п. 6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

7. Помещение котельного зала не оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 4 ст. 4 ФЗ № 117; ст. 46 ФЗ-184, п. 17.6 СНИП П-35-76* «Котельные установки»).

Выявленные в ходе проверки, нарушения требуют срочного принятия мер практического характера, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу причинения вреда жизни и здоровья граждан, находящихся на территории, зданиях и сооружениях данного объекта.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:



1. Обязать ответственного за рассмотрение представлений прокурора оперативно рассмотреть настоящее представление прокурора и принять меры к устранению допущенных нарушений закона, а также способствующих им причин и условий.

2. За допущенные нарушения закона рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры района, в связи с чем, о дне его рассмотрения заблаговременно уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок, с приложением копий документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений закона, а также о привлечении к установленной ответственности лиц, виновных в их допущении.

Заместитель прокурора района



Р.У. Дзагоев